



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 т.723663 ф.726385, E-mail: mchs@emercom.dsc.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 723-947, e-mail: ueps@sakhalin.ru
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Сахалинской области 8 (4242) 72-99-99

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)3-24-58, E-mail: tond_okha@mail.ru

**Протокол № 48
об административном правонарушении**

«11» декабря 2018 г.

г. Оха, ул. Карла Маркса,
41/1, кабинет ТОНДПР Охинского района
(место составления: город, село, район)

Я. заместитель главного государственного инспектора Охинского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы Храмов Владимир Валерьевич

(должность, Ф. И. О. лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что деяниях
должностного лица:

1. Фамилия, Имя, Отчество	Митрофанов Алексей Александрович
2. Дата и место рождения	27.06.1981 г.р. город Оха Сахалинской области
3. Гражданство	РФ
4. Адрес места жительства, тел.	694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Цапко, д. 28/3, кв. 63
5. Фактический адрес места жительства, тел.	694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Цапко, д. 28/3, кв. 63
6. Место работы (учебы)	ГБПОУ СИТ
7. Занимаемая должность	Директор
8. Заработная плата (иной заработок)	-
9. Документ, удостоверяющий личность	паспорт серия 64 02 № 326 406, выдан ОВД города Охи Сахалинской области, дата выдачи 10.12.2002 г., код подразделения 652-010
10. ИНН	-
11. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:	нет привлекалось

Установил нарушение/невыполнение: требований законодательства РФ в области пожарной безопасности, а именно:

В период времени с 14 ч. 00 м. «03» декабря 2018 года по 15 ч. 00 м. «03» декабря 2018 года территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района при проведении плановой выездной проверки соблюдения законодательства в области пожарной безопасности на объекте защиты – в ГБПОУ СИТ, расположенном по адресу: 694490 Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 58 (Административно-учебный корпус), г. Оха, ул. Советская, д. 58, литер Д (Общежитие), г. Оха, ул. Советская, д. 58, литер Б (Учебный корпус № 2), г. Оха, ул. Советская, д. 58, литер Г (Сварочные мастерские), г. Оха, ул. Советская, д. 58, литер Г (Закрытая стоянка для автомобилей), г. Оха, ул. Советская, д. 58, литер В (Учебно-производственные мастерские), были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, допущенные должностным лицом – директором ГБПОУ СИТ Митрофановым Алексеем Александровичем (Распоряжение от 12.01.2017 № 3.12-4 к),

а именно:


№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	2.	3.
ГБПОУ СИТ Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 58 Общее		
1.	Инструкция о мерах пожарной не соответствует требованиям, установленные разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	<i>п. 2, п. 460, п. 461, п. 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>
ГБПОУ СИТ Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 58 литер Д (Общежитие)		
2.	Дверь складского помещения объекта защиты (согласно представленного расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности «В2»), расположенная на первом этаже выполнена в не противопожарном исполнении с пределом огнестойкости менее EI 30.	<i>п. 3.2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные требования зданий и сооружений».</i> <i>п. 7.4 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</i> <i>п. 4.22 Свода правил 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</i> <i>ст. 3, ч. ч. 3,4 ст. 4, 1,3,13 статьи 88 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</i>
ГБПОУ СИТ Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 58 литер Г (Сварочные мастерские)		
3.	Складское помещение объекта защиты, расположенное на втором этаже не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (категория по взрывопожарной и пожарной опасности определяется расчетом, на основании полученных расчетов обозначается соответствующая категория. (Категория по взрывопожарной и пожарной опасности определяется расчетом, на основании полученных расчетов обозначается соответствующая	<i>ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</i> <i>п.5.2 Свода правил 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».</i> <i>п. 3 НПБ 105-03;</i> <i>п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>

категория)		
ГБПОУ СИТ Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 58 (Стояночные боксы)		
4.	Помещения стояночных боксов не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4, п. 38 Таблицы № 3 Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». п. А4 Приложения А Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
5.	Помещения стояночных боксов не защищены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», НПБ 104-03
6.	В помещениях сточного бокса допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Российской Федерации об административных правонарушениях – «нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи».

Должностное лицо


(фамилия, инициалы)

Должностное лицо – директор ГБПОУ СИТ Митрофанов Алексей Александрович (Распоряжение от 12.01.2017 № 3.12-4 к) для участия при составлении протокола об административном правонарушении являлась.

Права, предусмотренные ст. 24.2., ст. 25.1. и ст. 25.4. КоАП РФ, в соответствии с которыми лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, в случае, если не владеет языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика, обжаловать меры обеспечения производства по делу, определение по делу об административном правонарушении, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, ст. 51

Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников разъяснены и поняты.

(подпись)

Свидетелям: 1. _____, проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7.; 17.9.; 25.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Потерпевшим: 1. _____, проживающему по адресу: _____
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Объяснения законного представителя,
в отношении, которого составлен протокол:

С нарушением не согласен, против рассмотрения не заинтересован

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего,

куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается:

1. Распоряжение органа государственного контроля от 29 ноября 2018 года № 48;
2. Акт проверки от 03 декабря 2018 года № 48;
3. Копия распоряжения от 12.01.2017 № 3.12-4 к;
4. Копия паспорта Митрофанов А.А.;

(перечень прилагаемых документов и вещей)

(подпись)

Митрофанов А.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Храмов В.В.

(Ф.И.О.)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)


(подпись потерпевшего)

(Ф.И.О.)

(подпись потерпевшего)

(Ф.И.О.)

Копию протокола получил
(подпись)


(Ф.И.О.)

Митрофанов А.А.

(подпись потерпевшего)

(Ф.И.О.)

(подпись потерпевшего)


(Ф.И.О.)

Протокол и материал переданы на рассмотрение

11.12.2018 г. в 10 ч. 15 м. Заместителю главного государственного инспектора Охинского района

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа; должность, фамилия, имя, по пожарному надзору Храмову Владимиру Валерьевичу, по адресу: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, кабинет ТОНДПР Охинского района


отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

11.12.2018 
(дата, подпись принявшего протокол)

Храмов В.В.
(Ф.И.О.)

«11» декабря 2018 года

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)




Митрофанов А.А.

(фамилия, инициалы)

«11» декабря 2018 года

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)



Храмов В.В.

(фамилия, инициалы)

Копия настоящего протокола направлена:

(дата, № инв. документа, адрес направления, дата отправления, № почтового отправления и № каталога исходящего письма)